


Circuits hydrauliques

Circuit hydraulique aménagement ASP1 - ASP2



CF	Circuit frigorifique
ECH	Évaporateur à plaques
RA	Résistance antigel/échangeurs
PD	Pressostat différentiel eau
VSM	Purgeur manuel
VS	Soupape de sécurité
AP1	Contrôle électronique
ST1	Sonde de température à l'entrée de l'échangeur principal
ST2	Sonde de température à la sortie de l'échangeur principal
VE	Vase d'expansion
RAS	Résistance accumulateur (accessoire)

FA	Filtre à trame (à la charge de l'installateur)
SA	Réservoir accumulateur
M	Manomètre
P	Pompe
VR	Clapet de retenue
S	Vidange de l'eau
C	Robinet de remplissage/vidange
RI	Robinet d'arrêt
GI	Raccord anti-vibration
---	Raccordements aux soins de l'installateur